

前回（第1回審議会）の質疑・意見に対する回答について

	各委員からの質疑・意見	回答
①	資料 P11 の H28 の収入に対して支出が急に大きくなったのはなぜか。	経営自体は変わっていないが、減価償却費が増加したため。（資料 1 P1）
②	県水は増量できないのか。	町には良質な地下水が豊富にあるため、増量の考えはないが、非常時の際に必要となることもあるため、現状のままでいく。
③	資料 P15 で R4 以降国庫補助の採択見込みはあるのか。	年間 3 億円程度の事業を進めていくため、国への要望活動を行っていきたい。
④	水道管の耐震化とは、どのくらいの震度まで耐えられるのか。	震度 7 程度である。
⑤	資料 P15 の負担金と自己負担金は何か。	負担金は、消火栓に関する工事に必要な費用を一般会計からもらっているもので、自己負担金とは、積立てた内部留保資金から不足額を補填するもの。
⑥	内部留保資金はどれだけあるのか。	資料 P13 のとおり、H30 は 826,307 千円で R1 は 822,883 千円となっている。
⑦	内部留保資金はどのようにしてできるのか。	毎年の減価償却費等の積立てた額であり、今後の建設改良費に充てる財源である。（資料 2 P2,3）
⑧	人口が減って料金収入が減っているのに、資料 P11 の H26 から収入が増加しているのはなぜか。不足分を一般会計から受けているのか。	一般会計からの繰り入れはなく、H26 の法改正により、長期前受金戻入が新たに収益として計上となったため。（資料 1 P1）
⑨	長期前受金戻入とはどういうものか。	次回、資料で示す。（資料 2 P4）
⑩	人口減少により料金収入が減少していくのは分かるが、資料 P11 の H30 から R1 に赤字が大きく増加するのはなぜか。	内訳の資料を準備して、次回説明する。（資料 1 P1）
⑪	以前、寒波による断水が起こったときは、道の駅だけが給水施設となっていたが、耐震管が整備された施設と給水施設は別なのか。	中学校の統合に合わせ、重要施設を選定して水道管の耐震化を行っているので、整備が終わっている施設は緊急給水拠点となっている。
⑫	資料 P11 の営業外収益にはどのようなものがあるか。	次回、資料で示す。（資料 1 P1）
⑬	資料 P13 の内部留保資金と現金残高の差はなぜあるのか。	経営の赤字を内部留保資金の中から補填しているため、現金残高と差が生じてくる。（資料 2 P2,3）
⑭	減価償却費の算出はどのようにしているのか。	整備したものの償却年数等により算出している。

⑮	新設されたら減価償却は高くなるのか。	合併後に行った統廃合事業や耐震化事業に係る償却分が今後増えてくることになる。
⑯	料金の値上げの話になっているが、人件費、固定費、設備費等はどうなっているのか。（5年分の資料を）	次回、資料で示す。 （資料1 P1、資料2 P1）
⑰	資料P18に県内市町別水道料金一覧表があるが、全市町の基本料金は同じなのか。	全く異なる。次回、資料で示す。 （資料2 P5,6）
⑱	融雪装置の水は町が水道料を払っているのか。	融雪装置の水は水道水ではない。
⑲	鹿島の方で水を使っていると白く残ることがあるが、弊害はないのか。	水が蒸発して白く残るのは、地下水に含まれるスケール（カルシウムやマグネシウムといったミネラル）という成分で水質的には全く問題がない良質の水である。
⑳	資料P11の推移でH28以降マイナスになっているが、これは単年度のマイナスか。	単年度のマイナスである。
㉑	水道管の耐震化について心配に思っていた。今後も更新工事を進めていかなければならないことを知ったので、料金の値上げはやむを得ないと思う。	
㉒	水道料金の未払金はいくらあるのか。単年度の額か。直近3年でどのくらいあるのか。未納者への対応は。	滞納額は2,200万円くらいある。累積額である。 H30は3,479千円、H29は3,495千円、H28は2,250千円である。 2ヶ月溜まった時点で督促、催告を出し、それでも応じない場合は給水停止を通知して実施している。
㉓	以前に県水の料金が下がってきている資料を見たことがあるが、今後下がる見通しはあるか。	県水の単価はH22に改定され税抜き99円/m ³ に下がったが、町の地下水と比べると、それでも高い。県は現在、耐震化事業を行っているため、県水の単価も今後どのようになっていくかは分からない。
㉔	材料代に工事費が足されて倍になっているケースが見受けられるが、公共工事の金額は適正価格なのか。	公共工事は、国が定めた歩掛とそれに付随する資料により設計して入札をしている。
㉕	町の水源は、ハザードマップにかかっているのか。想定されることへの対応は。	停電や浸水による動力の停止が想定されるため、整理をして対策を講じていく。
㉖	七尾市の水源は中能登町と同じものを利用しているのか。別のものか。	はっきりとは把握していないが、徳田に水道の井戸があると聞いている。