別紙1

中　能　登　町　水　道　事　業　令　和　6　年　度　水　質　検　査　計　画　表（全　域）

中能登町生活環境課

毎月第3週	春木区域								在江区域							県水区域				春木・県水区域	在江・県水区域	県水・在江区域
	浄水				原水				浄水				原水			浄水				浄水	浄水	浄水
	ふるさと創修館				春木1～4号水源			春木3号水源（石川県指定）	坪川ふれあい交流館				在江1～2号水源			金丸交流館				鳥屋西部浄化センター	パルみおや	後山減圧場
4月			毎月（11項目）								毎月（11項目）							毎月（11項目）				
			1								1							1				
5月			毎月（11項目）	硬度（15項目）		指標菌（2項目）	硬度（15項目）				毎月（11項目）	硬度（15項目）		指標菌（2項目）	硬度（15項目）			毎月（11項目）	硬度（15項目）	硬度（15項目）	硬度（15項目）	硬度（15項目）
			1	4		4	4				1	4		2	2			1	4	1	1	1
6月	全項目（51項目）				全項目（39項目）				全項目（51項目）				全項目（39項目）			全項目（51項目）						
	1				4				1				2			1						
7月			毎月（11項目）								毎月（11項目）							毎月（11項目）				
			1								1							1				
8月			毎月（11項目）	硬度（15項目）		指標菌（2項目）	硬度（15項目）				毎月（11項目）	硬度（15項目）		指標菌（2項目）	硬度（15項目）			毎月（11項目）	硬度（15項目）	硬度（15項目）	硬度（15項目）	硬度（15項目）
			1	4		4	4				1	4		2	2			1	4	1	1	1
9月		省略（31項目）								省略（31項目）							省略（31項目）					
		1								1							1					
10月			毎月（11項目）								毎月（11項目）							毎月（11項目）				
			1								1							1				
11月			毎月（11項目）	硬度（15項目）		指標菌（2項目）	硬度（15項目）				毎月（11項目）	硬度（15項目）		指標菌（2項目）	硬度（15項目）			毎月（11項目）	硬度（15項目）	硬度（15項目）	硬度（15項目）	硬度（15項目）
			1	4		4	4				1	4		2	2			1	4	1	1	1
12月		省略（31項目）								省略（31項目）							省略（31項目）					
		1								1							1					
1月			毎月（11項目）					管理目標設定項目検査（25項目）			毎月（11項目）							毎月（11項目）				
			1					1			1							1				
2月			毎月（11項目）	硬度（15項目）		指標菌（2項目）	硬度（15項目）				毎月（11項目）	硬度（15項目）		指標菌（2項目）	硬度（15項目）			毎月（11項目）	硬度（15項目）	硬度（15項目）	硬度（15項目）	硬度（15項目）
			1	4		4	4				1	4		2	2			1	4	1	1	1
3月		省略（31項目）								省略（31項目）							省略（31項目）					
		1								1							1					
合計	1	3	8	16	4	16	16	1	1	3	8	16	2	8	8	1	3	8	16	4	4	4

※　採水日について、4月の水質検査のみ協議とし、その他の月は第二週目を検査とする。

※「ふるさと創修館、坪川ふれあい交流館、金丸交流館」においては毎月「水温、残留塩素、電気伝導率、pH値」の測定を毎月行うこと。

水質検査項目一覧表

別紙2

	基準項目	検 査 項 目	
		浄水全項目 （51項目）	浄水省略不可項目 （32項目）
1	一般細菌	○	○
2	大腸菌	○	○
3	カドミウム及びその化合物	○	○
4	水銀及びその化合物	○	
5	セレン及びその化合物	○	
6	鉛及びその化合物	○	
7	ヒ素及びその化合物	○	
8	六価クロム化合物	○	○
9	亜硝酸態窒素	○	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	○	○
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○
12	フッ素及びその化合物	○	
13	ホウ素及びその化合物	○	○
14	四塩化炭素	○	
15	1，4－ジオキサン	○	○
16	ｼｽ－1.2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	○	○
17	ジクロロメタン	○	
18	テトラクロロエチレン	○	
19	トリクロロエチレン	○	
20	ベンゼン	○	
21	塩素酸	○	○
22	クロロ酢酸	○	○
23	クロロホルム	○	○
24	ジクロロ酢酸	○	○
25	ジブロモクロロメタン	○	○
26	臭素酸	○	○
27	総トリハロメタン	○	○
28	トリクロロ酢酸	○	○
29	ブロモジクロロメタン	○	○
30	ブロモホルム	○	○
31	ホルムアルデヒド	○	○
32	亜鉛及びその化合物	○	
33	アルミニウム及びその化合物	○	○
34	鉄及びその化合物	○	○
35	銅及びその化合物	○	
36	ナトリウム及びその化合物	○	
37	マンガン及びその化合物	○	
38	塩化物イオン	○	○
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	○	○
40	蒸発残留物	○	
41	陰イオン界面活性剤	○	
42	ジェオスミン	○	
43	2－メチルイソボルネオール	○	
44	非イオン界面活性剤	○	○
45	フェノール類	○	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	○	○
47	pH値	○	○
48	味	○	○
49	臭気	○	○
50	色度	○	○
51	濁度	○	○
	項目数合計	51	32

水質検査項目一覧表

別紙2

	基準項目	検査項目	
		浄水毎月検査項目 （11項目）	原水全項目 （39項目）
1	一般細菌	○	○
2	大腸菌	○	○
3	カドミウム及びその化合物		○
4	水銀及びその化合物		○
5	セレン及びその化合物		○
6	鉛及びその化合物		○
7	ヒ素及びその化合物		○
8	六価クロム化合物		○
9	亜硝酸態窒素		○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○
12	フッ素及びその化合物		○
13	ホウ素及びその化合物		○
14	四塩化炭素		○
15	1，4－ジオキサン		○
16	ｼｽ－1.2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		○
17	ジクロロメタン		○
18	テトラクロロエチレン		○
19	トリクロロエチレン		○
20	ベンゼン		○
21	塩素酸		
22	クロロ酢酸		
23	クロロホルム		
24	ジクロロ酢酸		
25	ジブロモクロロメタン		
26	臭素酸		
27	総トリハロメタン		
28	トリクロロ酢酸		
29	ブロモジクロロメタン		
30	ブロモホルム		
31	ホルムアルデヒド		
32	亜鉛及びその化合物		○
33	アルミニウム及びその化合物		○
34	鉄及びその化合物	○	○
35	銅及びその化合物		○
36	ナトリウム及びその化合物		○
37	マンガン及びその化合物		○
38	塩化物イオン	○	○
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	○	○
40	蒸発残留物		○
41	陰イオン界面活性剤		○
42	ジェオスミン		○
43	2－メチルイソボルネオール		○
44	非イオン界面活性剤		○
45	フェノール類		○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	○	○
47	pH値	○	○
48	味	○	
49	臭気	○	○
50	色度	○	○
51	濁度	○	○
	項目数合計	11	39

水質検査項目一覧表

別紙2

	基準項目	検 査 項 目		
		浄水硬度検査 （15項目）	原水硬度検査 （15項目）	原水ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 指標菌検査 （2項目）
1	総硬度	○	○	
2	炭酸塩硬度	○	○	
3	非炭酸塩硬度	○	○	
4	ｶﾙｼｳﾑ硬度	○	○	
5	炭酸ｲｵﾝ	○	○	
6	溶解性物質	○	○	
7	ﾗﾝｹﾞﾘｱ係数	○	○	
8	pH	○	○	
9	総ｱﾙｶﾘ度	○	○	
10	遊離炭酸	○	○	
11	ｲｵﾝ状ｼﾘｶ	○	○	
12	鉄	○	○	
13	硫酸ｲｵﾝ	○	○	
14	蒸発残留物	○	○	
15	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌 （大腸菌）			○
16	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌 （嫌気性芽胞菌）			○
17	水温			
18	残留塩素			
19	電気伝導率	○	○	
	項目数合計	16	16	2

水質検査項目一覧表

別紙2

	水質管理目標設定項目【25項目】 検　査　項　目	備考
1	アンチモン及びその化合物	
2	ウラン及びその化合物	
3	ニッケル及びその化合物	
4	【削除】	
5	１，２－ジクロロエタン	
6	【削除】	
7	【削除】	
8	トルエン	
9	フタル酸ジ（２－エチルヘキシル）	
10	亜塩素酸	
11	【削除】	
12	二酸化塩素	
13	ジクロロアセトニトリル	
14	泡水クロラール	
15	農薬類	中能登町は実施しない
16	残留塩素	
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	
18	マンガン及びその化合物	
19	遊離炭酸	
20	１，１，１－トリクロロエタン	
21	メチル－t－ブチルエーテル	
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	
23	臭気強度（TON）	
24	蒸発残留物	
25	濁度	
26	pH値	
27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	
28	従属栄養細菌	
29	１，１－ジクロロエチレン	
30	アルミニウム及びその化合物	